

ALKEMI LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
Avda. Fuenteamar nº 5, nave 9 C
28700- San Sebastián de los Reyes
(Madrid)

Attn. Sergio Capetini

Coslada 1 de octubre de 2003

CERTIFICADO DE EFICACIA

ALKEMI, S.A., como Laboratorio de análisis acreditado por ENAC para los ensayos indicados en el certificado Nº: 229/LE519, Autorizado por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Sanidad y Consumo, hace constar:

- ✓ Sobre el estudio de eficacia para el control de la Legionelosis realizado para los equipos de desinfección en torres de refrigeración de la compañía ECOsmarte, Planet Friendly, Inc., CERTIFICA, que al comienzo del estudio se detecta contaminación por Legionelosis en la instalación donde se realiza el estudio de eficacia (Informe de ensayo: 198553) y a partir de la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos ECOsmarte para la desinfección de la torre de refrigeración y durante el tiempo del estudio de eficacia: NO SE DETECTÓ la presencia de Legionella Pneumophila, según nuestros ensayos realizados y auditados (198553/198689/199058/199418) (AM-108) cumpliendo la normativa 1187/98 y el Real decreto 909/01 del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la desinfección y control de la "Legionelosis".
- ✓ Los análisis reflejados en informes de ensayo y las tomas de muestra realizados fueron obtenidos de la torre de refrigeración donde se realizó el estudio de eficacia de los sistemas ECOsmarte del supermercado Caprabo en la calle Narváez, 28 de Madrid, España. Las muestras fueron recogidas por ALKEMI según procedimiento interno APG-010.
- ✓ El método utilizado para la Legionella es el vigente y descrito por el Centro Nacional de Microbiología, Instituto Carlos III.

Para que así conste.

Edo. Milagros Vázquez-González
Directora General
ALKEMI S.A.
Paseo de la Virgen 2
COSLADA 28820 MADRID
T: 91 673 21 45 Fax: 91 673 91 40